



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1015 Wien, Schuberttring 14, Postfach 26
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer	Produkt
W 1.319	Hydraulisch mit Eigenmedium geregelte
Gültigkeitsdauer	Membranventile
bis Ende September 2012	für die Trinkwasserversorgung, 20° C
Inhaber	Serie 400: DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250 PN 16
Bermad CS Ltd. Kibutz Evron IL-22808	Serie 700: DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250 PN 16
◆ Vertrieb in Österreich	
Alpe Kommunal- und Umwelttechnik GmbH & Co KG A-6410 Telfs	
Hersteller	
Bermad CS Ltd. / IL	
Prüfungsart	
Verlängerungsprüfung	
Prüfbericht	
TGM – VA HL 7761 vom 31. Jänner 2010	
Prüfrichtlinien	
• PW 502 (Ausgabe November 2007) in Verbindung mit den ÖNORMEN EN1074-1 und EN 1074-5	

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 27. August 2010


Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzner
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle