



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0623/01/2010

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Hydrauliczne zawory regulacyjne serii 400, serii 700 i serii 800 wraz z pilotami i akcesoriami**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna, brąz, niebieską powłokę antykorozyjną RESICOAT RT 9000 R4 prod. Akzo Nobel, uszczelnienie NBR lub EPDM

Przeznaczony do / destined: regulacji ciśnienia, przepływu i poziomu wody w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia oraz wody technologicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

BERMAD
25235 Kibbutz Evron, Israel

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AQUARD Sp. z o.o.
00-078 Warszawa
Pl. Piłsudskiego 1



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-08-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-08-27
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 27 sierpnia 2010

The date of issue of the certificate: 27th August 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady